



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

EAN: \_\_\_\_\_  
 Teller nr. 014/3  
 Index: \_\_\_\_\_

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr.: 37/14/02/10

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK  
 VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Joseph Lambaert 2 bus 74  
845 Middelkade  
 EIGENAAR: D. Timmerman Bouw  
 Adres: aan de land? 966 Lotegem  
 OPDRACHTGEVER: idem  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 INSTALLATEUR: Verhaard  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 BTW of IK: \_\_\_\_\_

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek: 22/10/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement 7<sup>o</sup> rd

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting: Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting 15 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff 4030

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 17 Ohm; RI tot 20,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: 30 drad 80V onderverdelend aardleids - situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

<u>Nota's:</u> <u>Renovatie - erflidewellen op in uitvoering</u> <u>van de wijkstatus met rapport</u> <u>betreffend onderzoek is in omloop in</u> <u>30/11/02/10</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdieler
	naam: _____ handtekening: _____

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/10/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - 2. De installatie is **niet conform**.
  - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoeker,  
 (nr., naam, handtekening) AC387




voor de Directeur,

\* V E R S L A G - R A P P O R T \*



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel



EENDRAADSCHEMA

studio Joseph Casselaan 2  
Res. Victoria 74  
8430 Middelseke


**BTV**  
Andy Cappelle / 387

*Handwritten signature and date: 02/10/14*

Eigenaar:

De Temmerman Bart  
Steinland 2  
9620 Zottegem  
0477/185203

*Handwritten signature*



SITUATIESHEMA

studio

Joseph Casselaan 2  
 Rv. Victoria 74  
 8430 Middelkerke

1