

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

W. Coessens
Langenmunte 13
9570 Lierde

KLANT :

Straat:

Postnummer:

Tel:

Van Duune - Carijn
Steenweg
nr. 99

Gemeente:

Lierde

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

SV 00330

Adres reservoir:

T. den

Nominale inhoud reservoir:

4900

Materiaal:

Staal

Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

1/104

Datum uitvoering controle:

01/09

Controles :

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☒ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Op H2O g slib

Volgende controle 2014

☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☐ Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

W. Coessens

Van Duune - Carijn