all-in tank service

Dhr. Huigsloot Petrus
Kanakkendries 43
9500 Geraardsbergen

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')

Firma
naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

volgnummer attest: K900877

Technicus
voornaam en naam: Santini Flores

erkenningsnr.: SV06305
datum controle: 24/07/25

arbeidsduur: van u tot u

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming

naam: Dhr. Huigsloot Petrus
straat en nummer: Kanakkendries 43
postcode en gemeente: 9500 Geraardsbergen
tel.: gsm: 0031613192026
email: peterhuigsloot@gmail.com

Adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon: Dhr. Huigsloot Petrus
straat en nummer: Kanakkendries 43
postcode en gemeente: 9500 Geraardsbergen
tel.: gsm: 0031613192026
email: peterhuigsloot@gmail.com

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 2500 L ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: .....

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: .....
.....

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: ...../...../.....

tanknummer: .....

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: 9500

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van
..... ligtnaar .....
merk:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:
☐ nr. prototypekeuring: ☒ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: 2500l ☐ diameter: ..... en lengte: .....

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ..... / ..... / ..... ☐ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☒ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok
zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen: .....

Lediging en reiniging opslagtank *(kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)*

☐ ontluchting opmerkingen: .....
☒ verwijderen restlading opmerkingen: 200
reiniging van de:
☐ tankopeningen, -deksels
☐ tankbinnenwanden
☐ tankbuitenwanden

omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):
.....

gebruikte reinigingsmiddelen *(merknaam)*:
..... D.C.

☐ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen: .....
☒ verwijderen reinigingswater opmerkingen: 100

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

.....

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere: .....

merknaam: Elastopur CFS opmdi
hoeveelheid: V: 2,5 m³ en/of
m: . ..... kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat): te dicht bij woning

Opmerkingen

.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

ALL-IN TANK SERVICE NV
Sluis 2 – 9810 Eke
BTW BE 0881.597.861
DEX BE29 564-5137388-64
GKCCBEBB

voor kennisname

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/