

VERBRANDINGSATTEST

☒onderhoud

☐keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest:

01 18 12 2019

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: van Lierde P&L bvba

straat en nummer: Edingseweg 8

postnummer en gemeente: 9500 Geraardsbergen

tel: 0495517482

e-mail: info@van-lierde.be

ondernemingsnummer: BE0458.135.948

Technicus

voornaam en achternaam: Van Lierde Ludwig

erkenningnummer: GV 00014 / TV 4498

Datum onderhoud: 18 - 12 - 2019

Arbeidsduur: van tot

Klant

voornaam en achternaam: Huigsloot Peter

straat en nummer: kanakkendries 41

postnummer en gemeente: 9500 G'Bergen

tel:

e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Centraal*:

☒ Gasvormige brandstof:

☐ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof:

☐ aangesloten als type B (open)

☒ aardgas

☐ niet-premix (GI)

☐ houtpellets

☐ LPG

☒ premix (GI)

☐ houtblokken

☐ andere, namelijk:

☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ andere, namelijk:

☒ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: Junkers

type: ZWBR 42 3 A23 S3623

bouwjaar:

fabricatienummer: 3780-308-003710-7713231590

nominaal vermogen (kW): 42

Brander (enkel CV)

merk:

type:

bouwjaar:

fabricatienummer:

debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **	OK	Niet OK
keteltemperatuur	°C	1,2	55			
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1	defect			
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2	24.14			
gasblok	mbar	2	19.93			
branderbed	mbar	2	- - - -			
rookindex	Bacharach	1			☒	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	4.3		☒	☐
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	9.2		☒	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	12ppm/ 18		☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	50.3			
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	29.2			
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	21.1		☒	☐
rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2				
rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	99.1		☒	☐
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐ Niet OK	

Veilige staat van werking

	XXX Pa	1, 2, 3	☐ OK	☐ Niet OK
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed

☒ veilig

☐ niet goed

☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

18-12-2021

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

Van Lierde Ludwig

voor kennisname

zie factuur

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.

