

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 13/09/2021
ID-label:

Inspecteur: Kevin Spitaels

Mentor:

Installateur: ACR Energie bvba

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

B.T.W. nr.: BE 0555 898 387

Klantreferentie:

Serie Nr.: 19370751

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Zottegemsesteenweg
Huisnummer: 17
Busnummer: 9630
Postcode: Zwalm
Gemeente: Zwalm
Land: België

Eigenaar

Naam: Van Hevel Patrick
Straatnaam: Zottegemsesteenweg
Huisnummer: 17
Busnummer: 9630
Postcode: Zwalm
Gemeente: Zwalm
Land: België

Naam contactpersoon: van hevel patrick
Telefoon: 0475768931
Gsm nr. (SMS):

Installateur


Naam: ACR Energie bvba
BTW nr.: BE 0555 898 387
Telefoonnummer: 0475471447, 050 28 11 28 (boekhouding)
E-mail: info@acr-energie.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541

Teller Nr.: : 1SAG3100332993



Aard onderzoek:

Velbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 35


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3

Meter / bord verbinding: 10 mm.

Max beveiliging: 50 A

Ri algemeen: 8,83 MΩ


OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 6,50 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

I_{Δ} (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	35	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
4	C	16		2	1,5
25	C	20		2	2,5
2	C	20		4	2,5
2	C	25	Reserve	4	-
1	C	32		4	10

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw OK

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

02 Geen inbreuken vastgesteld.

027 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

Connepanelen moeten nog gekeurd worden. Daarmee dat 25A 2p niet vermeld staat

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/9/2046

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

RIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Kevin Spitaels

De werknemer,



Kevin Spitaels
ACEG VZW - #134

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijpen, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie

www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.666.481


Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's



Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.

De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/9/2046

ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







Verdeelbord 2

- A verlichting keuken/slaapkamers
- B verlichting living
- C stopcontacten keuken
- D stopcontacten grote slaapkamer
- E stopcontacten living
- F oven
- G stopcontacten kleine slaapkamer
- H stopcontacten living
- I stopcontacten onderverdeelbord
- J kookplaat
- K CV
- L badkamer
- M boiler
- N wasmachine
- O droogkast
- P vaatwas
- Q hoofddifferentieel
- R differentieel vochtige ruimtes

