



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

- Tel: +32 9 244 77 11
- Tel: +32 2 674 57 11
- Tel: +32 3 221 86 11
- Tel: +32 81 432 611

- gent@vincotte.be
- brussels@vincotte.be
- antwerpen@vincotte.be
- gembloux@vincotte.be



CN 039506

Resi code : 5

Verslag nr. :

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

| | |
|------------------------------------|---|
| Naam, voornaam : <u>Stach Koen</u> | Naam, voornaam : <u>Wim Malendyk 54</u> |
| Ident. Kaart nr. : | Adres : <u>9852 Borslepe</u> |
| BTW nr.: BE | Post nr. + Stad : <u>9852 Borslepe</u> |
| | Tel. : <u>1</u> |

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 | <input type="checkbox"/> ingebruikname | <input type="checkbox"/> wijziging | <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 | <input type="checkbox"/> Art 271 bis | <input checked="" type="checkbox"/> Woonenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 271 | <input type="checkbox"/> mobiel | <input checked="" type="checkbox"/> tijdelijk | <input type="checkbox"/> controle | <input checked="" type="checkbox"/> Art 87 | <input type="checkbox"/> Art 278 | <input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : verzwarend | <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een woonenheid | <input type="checkbox"/> Art 88 | <input type="checkbox"/> Art 95 | <input type="checkbox"/> Art ... | <input type="checkbox"/> Art ... | <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Werkeenheid |

Algemene gegevens elektrische installatie :

| | | | |
|---|--|---|--|
| Gegevens verdeler | EAN | <input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld | <input checked="" type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| | kWh meter nr.: | meterstand dag : | nacht : |
| | Bescherming aansluiting (A) : | <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand : | |
| Gegevens installatie | Ontworpen voor U _N : | Type aardelektrode : | |
| | Maximale nominale stroom (A) : | <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar | |
| | Voedingsleiding hoofdbord : | <input type="checkbox"/> ... | |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting | Aantal borden : | Aantal eindstroombanen : |
| <input type="checkbox"/> zie bijlage(n) | <u>40 A / 300 mA</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Toestellen | <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>3,6</u> Ω | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>100</u> MΩ | <input type="checkbox"/> Controle foutlus | <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input type="checkbox"/> Test diff. | | |
| Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | <u>ja</u> | Visum DNB of aangestelde : |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>ja</u> | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |
| Opmerkingen | <u>ja</u> | |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
- De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

02/07/2017
 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Mayer m... Agent nr. : 3674 Datum : 02/07/2017

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 1 Eéndraadsschema('s) : 1 ...

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - De controle op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.