



Keuringsverslag van de binneninstallatie voor drinkwater, volgens het "Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending"

Naam opdrachtgever* :
Adres :
 BTW-nummer :
 (* ontvangt de factuur van de keuring)

Keuringsorganisme : **TMVW AQUADOMO** Inspecteur : **JAN BIGLER**
 Adres : **Stropkaai 14** Telefoon : **078 35 35 99**
9000 Gent Badge nr. : **100 / 09-06-30**

Gekeurde installatie : Naam v/d klant/abonnee : Watermeter nr. : **202821518**
 Adres : **COENRAEDENBURG 11A/201** Klantnr. : **10713477**
9300 AALST Telefoon :
 (indien het huisnummer nog niet gekend is, het perceelnummer vermelden)

De gekeurde installatie bevindt zich in: een appartement een eengezinswoning
 Het betreft een: basiskeuring ééntapskeuring herkeuring
 bijkomende keuring (uitgebreide of gewijzigde installatie)
 Datum keuring : **16 / 02 / 09**

Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK	Omschrijving	Aanwezig Ja/nee	Aanwezige beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	JA		ok	18. Bidet			
2. Toestellenlijst	JA		ok	19. Handsproeier bidet/wc			
3. Centrale beveiliging	JA	BA	ok	20. Keukenkraan	JA	AA	ok
4. Tweedecircuitwater aanwezig				21. Handsproeier keukenkraan	JA	BB	ok
5. Bijvulling tweedecircuitwater				22. Lavabo	JA	AA	ok
6. Wanverbinding				23. Uitgietskaf			
7. Bijvulling CV	JA	CA	ok	24. Zonneboiler/paneel			
8. Warmwaterproductie op CV	JA	UGK	ok	25. Zwembadverwarming			
9. Waterverwarmingstoestellen				26. Zwembadbijvulling			
10. Waterbehandeling				27. Afvoerleidingen	JA	AA	ok
11. Kraan voor slangaansluiting	JA	WM	ok	28. Urinoir			
12. Bad: uitloop kraan	JA	AA	ok	29. Tuinirrigatie			
() Handsproeier badkraan	JA	EB	ok	30.			
14. Automatische badspoeling				31.			
15. Douche met vaste kop	JA		ok	Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring			
16. Douche met handsproeier	JA	BB	ok	Drukverhogingsinstallatie			
17. WC	JA	AC	ok	Pictogrammen			

Opmerkingen : **3) Luchtdrukklep toegevoegd!**

CONFORMITEITSVERKLARING (met betrekking tot de voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming van de technische reglementering SVW en met de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de waterleverancier)

De installatie : is conform
 is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)
 is niet conform, herkeuring verplicht

3001707

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht. Het legionellarisico maakte geen deel uit van dit onderzoek.

Handtekening klant (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven) _____ Handtekening inspecteur _____

