

REGIONALE KANTORENAalst - Anderlecht - Eke - Geel - Hasselt - Leuven
www.allintankservice.be

Eke, 2 januari 2019

Onze Ref: KLANTNUMMER: K782173

Geachte,

Wij danken u voor de vlotte samenwerking, en hebben het genoeg u het buitengebruikstelling attest te overhandigen:

De heer Galle Roger
Groenstraat, 3
9630 ZWALM**ATTEST****VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5**

§. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en verwijderd te worden binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsattest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Hierbij verklaart firma **All-in Tank Service NV**, dat de stookolietank, gelegen te :**Groenstraat, 3**
9630 ZWALMmet een inhoud van **5.000** literwerd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving.
werd afgevoerd naar een erkend schroothandelaar.Datum van uitvoering: **26/12/18**Onder leiding van een **erkend technicus**: SV05364

Erkend ophaler afvalstoffen: 25212/E/2944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.

Met vriendelijke groeten,


Stefaan Verschuere
All-in Tank Service NV
Directeur