


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Botermelkstraat 15B bus 3, 9500 Geraardsbergen

appartement

identificatiecode: 41018-G-2013_586/EP16386/A001/D01/SD009

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 23-04-2020

Handtekening:

FANNY VERSTRAETEN

VBC - Fanny Verstraeten
EP16386

Dit certificaat is geldig tot en met 2 mei 2026.

(

(

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E56

Eis

BEN

Andere eisen

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K26) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/11/2013
Datum einde van de werken	02/05/2016
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.908
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	94
Beschermd volume (m ³)	263
Verliesoppervlakte (m ²)	48
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	92
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,64
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	952
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18482911 / 18485221

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten
Vrouwstraat 5, 9970 Kaprijke
EP16386 | 0846260464

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

