

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	
Naam:	ALA vzw
Straat en nummer:	Manselstraat 338
Postcode en gemeente:	8800 Roeselare
Tel.:	051 / 600.002
Fax:	051 / 601.002
E-mail:	CHOMAS
BTW-nummer: BE	0811.407.869

KLANT	
Naam:	2013 060805
Straat en nummer:	
Postcode en gemeente:	
Tel.:	Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:	
STANNE 197 9570 Lierde	

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Niet ingedeeld	Inhoud 55000 L (23000)
☐ Cilindrisch	☒ Parallelepipedisch
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping
☒ Staal	☐ Polyester
☐ Rond	☐ Niet toegankelijk
☐ Polyethyleen	☐ Andere:
☐ Ingedeeld	Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☐ Ovaal	Datum van plaatsing: < 1985
☐ groeve	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)	
	Aanwezig Ja Nee
TOEZICHTSPUT	☐ ☒
Staat toezichtspuit	☐ ☐
Dichtheid toezichtspuit	☐ ☐
Vervulling rond tank	☐ ☐
Wat deksel	☐ ☐
INKUIPING/	☐ ☒
Algemene staat	☐ ☐
Waterdicht	☐ ☐
Koolwaterstofdicht	☐ ☐
LEIDINGEN	
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ ☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☐ ☒
Uitmonding leidingen	☐ ☒
Staat aanvoerleiding	☐ ☒
Staat terugvoerleiding	☐ ☒
Stookoliefilter	☐ ☒
RESERVOIR	
Algemene staat tank	☐ ☒
VORIG CERTIFICAAT	☐ ☒

ACCESOIRES (kruis aan wat van toepassing is)	
	Aanwezig Ja Nee
Peilmeting	☒ ☐
Peillat	☒ ☐
Mechanisch	☐ ☒
Pneumatisch	☐ ☒
Ultrasoon	☐ ☒
Andere	☐ ☒
Overvulbeveiliging	☒ ☐
Fluit	☒ ☐
Electronische sonde	☐ ☒
Lekdetectie	☐ ☒
Vloeistof	☐ ☒
Onderdruk	☐ ☒
Overdruk	☐ ☒
Peilputten	☐ ☒
Andere	☐ ☒
Kathodische bescherming	mV ☐ ☒
OPMERKINGEN	

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	
	uit-gevoerd niet uit-gevoerd OK Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐ ☒ ☐ ☐
Dichtheidscontrole	☐ ☒ ☐ ☐
Ultrasoon	☐ ☒ ☐ ☐
Onderdruk	☐ ☒ ☐ ☐
Overdruk	☐ ☒ ☐ ☐
Andere	☐ ☒ ☐ ☐
Potentiaalmeting	☐ ☒ ☐ ☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel	

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden
☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS	
Voornaam en achternaam:	Thomas P. J. J. J.
Erkenningsnummer:	5004835

DATUM KEURING:	13 - 06 - 13
DE VOLGENDE CONTROLE	
MOET GEBEUREN VÓÓR	1 - 1 - 1

voor kennisname