

Van Den Driesche Veronique
Leeuwstraat 7
9800 Deinze

N°: 2026-0195

KEURINGSVERSLAG VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Adres reservoir: Leeuwstraat 7, 9800 Deinze

Inhoud reservoir: 3000 L

Materiaal reservoir: metaal

Buitenwand: enkelwandig

Nummer/gegevens reservoir: /

Plaats reservoir: Ondergronds

Datum ingebruikstelling/vorige controle: -

Datum controle: 01.09.2026

Klasse waarin het reservoir valt: Particulier

Uitgevoerde controles:

1. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats: Ok
2. Overvulbeveiliging: Ok
3. Controle op slib/H₂O: OK
4. Lekdetectiesysteem: OK
5. Certificaat vorige controle: Ok
6. Visuele controle buitenwand: OK
7. Dichtheidsproef: OK
8. Verontreiniging buiten het reservoir: Ok
9. Meting potentiaalverschil: Ok
10. Corrosiviteitsonderzoek: OK
11. Kathodische bescherming: Ok

Wij verklaren deze opslaginstallatie **CONFORM** en ze krijgt een **Groen label** met een geldigheidsduur van **5 jaar**.

Hoogachtend,
Piet De Jans - SV 07505

