

**CERTIFICAAT VAN DE HOUDER
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE HOUDER**

ATTESTNUMMER: 2016/1293

DATUM: 29/06/2016

Opdrachtgever: ALL-IN TANK SERVICE NV
SLUIS 2 BUS 4
9810 NAZARETH
België

Leveringsadres: DHR HEYMAN ROGER
HALTBAAAN 51
9572 ST MARTENS LIERDE

Factuurnummer en datum	000537 - 29/6/2016
Aangewende constructienorm	BS-799 part 5
Fabricage nummer houder	16-1293-DP
Fabricagedatum houder	2016

Technische gegevens van de houder

Bovengronds dubbelwandig prisma

Buitenafmetingen:

Lengte 2500 MM

Breedte 720 MM

Hoogte 1500 MM

Omschrijving van te bergen producten: P3 PRODUKT

Totale waterinhoudsvermogen: 2400 Liters

Aantal aansluitingen: 5

Materiaalkeuze: S235JR

Wanddiktes: Eigenlijke houder:

Eigenlijke houder: 4 MM

Buitenwand: 3 MM

Gewicht: 756 kg

Lekdetectie: dmv kijkglas prototypekeur CP0912/4000-HCC001

Soort bescherming buitenwand: 2 K verf RAL kleur 7016

Waarborg: 1 jaar op fabrieksfout

1. Vooraleer de bescherming tegen corrosie werd aangebracht,

onderging de houder met goed gevolg de volgende luchtproef

binnenwand 0.3 bar (op ieder afzonderlijk compartiment indien aanwezig)

buitenwand 0.1 bar

2. Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de

kenplaat volgende merkteken aangebracht: CP0415/0971-HCC001

3. Deze houder is gefabriceerd conform het prototype-

keuringsattest nr CP0415/0971-HCC001 jaar 2015

4. Ondergetekende verklaart dat de houder, gebouwd en onder-

zocht te Torhout conform is met de bepalingen van de afdeling 5.17 van
het Vlareem titel II en de code van goede praktijk bijlage 5.17.2(punt 1.2.2)

5. De aangekochte uitrusting: vlotterbuis

De constructeur,

Bijlagen:



(

(