

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

E52

Eis

BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:<ul style="list-style-type: none">✓ Vloeren✓ Muren✓ Vensters✓ Dak✓ Andere constructiedelen | <ul style="list-style-type: none">✓ Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.✓ Het risico op oververhitting is beperkt.✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
|---|--|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	30/12/2015
Datum einde van de werken	01/05/2020
Datum ingebruikname	01/05/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.808
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	108
Beschermd volume (m ³)	409
Verliesoppervlakte (m ²)	236
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	128
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,36
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.744
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20842009 / 30617850

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

EVA VERMEULEN
WIELENDALSTRAAT 33, 9660 Brakel
EP11950

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.